

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 11

QUESITO:

Buonasera, relativamente il lotto n. 7 danni ambientali (CIG 8421232C7A) al fine di un più corretta valutazione del rischio, con la presente siamo a richiedere:

1. Si richiede il numero di serbatoi interrati presenti, esito e data degli ultimi test di tenuta eseguiti
2. Conferma che i serbatoi interrati abbiano età inferiore ai 30 anni
3. Si richiedono gli indirizzi dei siti presenti all'interno del perimetro di rischio
4. Si richiede la lista dei laboratori presenti all'interno dell'università e le relative attività svolte
5. Eventuali lavori di ristrutturazione in programma e se è stato eseguito il censimento dell'amianto ed i suoi risultati

RISPOSTA:

Con riferimento alla richiesta di chiarimento si riscontra quanto segue.

- per i punti 1, 2 e 3, si riporta di seguito l’elenco dei serbatoi interrati di gasolio e di GPL presenti nelle vicinanze degli immobili dell’Ateneo, con la data dell’ultima verifica effettuata, l’indirizzo del sito e l’età dei serbatoi, se è inferiore o superiore a 30 anni:

- A) Serbatoio gasolio interrato “Palazzo Meoni”, ultima verifica tenuta serbatoio 20/5/2020; indirizzo: parcheggio retro Via del Verzaro, con ingresso da Via San Francesco, Perugia. Età superiore a 30 anni
- B) Serbatoio gasolio interrato “Orto Botanico”, ultima verifica tenuta serbatoio 26/05/2020; indirizzo: Via Romana, Perugia. Età superiore a 30 anni
- C) Serbatoio gasolio interrato “Stazione Superiore del Terminillo”, ultima verifica tenuta serbatoio 28/05/2020; indirizzo: Via Colle Scampetti, Micigliano, Rieti. Età superiore a 30 anni
- D) Serbatoio gasolio interrato “Padiglione X”, dismesso il 16/09/2020 con bonifica, certificazione gas-free e tombazione, indirizzo Via Aldo Palazzeschi, parcheggio sul retro del Padiglione X. Età superiore a 30 anni
- E) Serbatoio gasolio interrato “Palazzo Murena”, tombato oltre 30 anni fa, assenza di certificazione di bonifica; indirizzo: Via Innamorati. Età superiore a 30 anni
- F) Serbatoio GPL interrato “Centro Miglioramento Genetico”, ultima verifica 20/12/2019; indirizzo: Frazione Papiano, Marsciano (PG). Età inferiore a 30 anni
- G) Serbatoio GPL interrato “CURIAMO”, ultima verifica 07/02/2020; indirizzo: Via Bambagioni, Perugia. Età inferiore a 30 anni

H) Serbatoio GPL interrato "Centro Miglioramento Genetico", ultima verifica 26/06/2019; indirizzo: località sant'Andrea D'Agliano, Perugia. Età inferiore a 30 anni

I) Serbatoio GPL interrato "Abitazione custode Villa Capitini", ultima verifica 18/09/2019; indirizzo: Via Martiri 28 Marzo, n.35, Perugia. Età inferiore a 30 anni

J) Serbatoio GPL interrato "CESAV Sant'Angelo di Celle", ultima verifica regolare stato conservazione 26/06/2019; indirizzo: località Sant'Angelo di Celle, Deruta (PG). Età inferiore a 30 anni

K) Serbatoio gasolio interrato "Museo di storia naturale", dismesso nel 2010 con bonifica, certificazione gas-free e tombazione; indirizzo: Via Del Risorgimento, località Casalina, Deruta (PG). Età superiore a 30 anni;

- per il punto 4, è stato pubblicato il "Riepilogo laboratori per edificio", contenente anche l'indicazione delle attività svolte;

- per il punto 5, relativamente ai lavori di ristrutturazione, si segnala che sono in programma ai sensi del DPR 380/2001 i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia:

- Riduzione Carico di incendio Biblioteca centrale - Realizzazione magazzini presso ex FIAT

- Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

- Adeguamento degli impianti di raccolta e di trattamento dei reflui (letamaio e vasca raccolta reflui liquidi) presso il Cento AZD

- Recinzioni ed opere infrastrutturali relative agli impianti idrico, elettrico e di smaltimento, partendo dalle dorsali per finire ad ogni punto di consegna (abbeveratoio, interruttore, presa, bagno, ecc.), presso il Centro AZD

- Lavori di realizzazione reparto isolamento piccoli animali, locale preparazione e somministrazione antiblastici e farmacia ospedaliera Dipartimento di Medicina Veterinaria

- Riqualificazione edificio W via del Giochetto

- per il punto 5, relativamente al censimento dell'amianto, si segnalano i risultati di cui alla tabella seguente:

n.	EDIFICIO	Tipologia
1	P09-E03 - Ex Miglioramento Genetico - S. Andrea d'Agliano	copertura
2	P02 -E05 - Dip. di Fisica	conservoni
3	P17-E03 - Stazione di base - Centro appenninico del terminillo	copertura
4	P06-E05 - Palazzo Silvi	copertura
5	P06-E06- Palazzo Florenzi	copertura
6	P06-E03- Palazzo Meoni	copertura
7	P05-E04 - Facoltà di Medicina Veterinaria	copertura
8	P05-E01 - Nuovo Polo Facoltà Agraria	copertura

9	P04-E01 - Facoltà Ingegneria Edificio 1	copertura
10	Edificio 19 della Facoltà di Ingegneria	copertura
11	P09-E05 - San Angelo di Celle	copertura
12	P09-E04 - Ex Agronomia	copertura
13	P09-E02 - Ex Coltivazione Arboree	copertura
14	EX - Globo	copertura
15	P05-E12 - Casa Colonica	conservoni
16	P03-E06 Istituti Biologici "Edificio B"	conservoni
17	P02-E04 Dipartimento di Matematica e Informatica	conservoni
18	P02-E05 Dipartimento di Fisica	conservoni
19	P02-E05 Ex-segreteria	conservoni
20	P01-E01 - Sede Centrale Palazzo Murena	conservoni
21	P01-E03 - Presidenza Facoltà di Farmacia Palazzo Purgotti	conservoni
22	P06-E02 Dip. Lingue, Let. Ant., Mod. Comp.	conservoni
23	P05-E02 - Polo ex-convento (Zooculture Parte edificio a 2 piani)	conservoni
24	P05-E02 - Polo ex-convento (Zootecnia Parte edificio a 2 piani)	conservoni
25	P05-E01 - Nuovo Polo Facoltà di Agraria - Biblioteca	conservoni
26	P07-E01 - Scienze Motorie (Ex Isef palestra)	conservoni
27	Orto Botanico (serra)	conservoni
28	P05-E06 - Dipartimento Scienze dell'Alimentazione	conservoni
29	P05-E04 - Facoltà di Veterinaria	conservoni
30	P08 - E03 - Villa Capitini (foresteria)	conservoni
31	P05-E05 - Polo Didattico di Veterinaria	conservoni
32	P03 - E07 Padiglione W	pavimento
33	Polo Ex convento - Agraria	conservoni